



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 11.04. 2013р.

№ 05.03.02-04/25814

Труби поліетиленові для подачі горючих газів згідно ДСТУ Б.В.2.7.-73-98

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 25.21.21.530

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Об'єкти господарського та промислового призначення (системи подачі горючих газів)

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ „Укрполімерконструкція”, Україна, 07500 Київська обл., смт Баришівка вул. Торф'яна 28,
тел/факс (04476) 5-45-74, 5-43-37, <http://www.upk.ua>, e-mail: upk@upk.kiev.ua, код ЄДРПОУ: 19252307

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ „Укрполімерконструкція”, Україна, 07500 Київська обл., смт Баришівка вул. Торф'яна 28,
тел/факс (04476) 5-45-74, 5-43-37, <http://www.upk.ua>, e-mail: upk@upk.kiev.ua, код ЄДРПОУ: 19252307

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СанПиН 6027 А -91
“Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели”, “ПДК в воздухе рабочей зоны” № 4617-88, ДСП - 201-97 “Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць”, “Рекомендации по применению полимерных и полимеросодержащих материалов и изделий в строительстве” М. 1992.; НРБУ – 97 „Норми радіаційної безпеки”. За результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме вміст в атмосферному повітрі шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК сер.доб. мг/м3: формальдегід – 0,003, фенол - 0,003, ацетон – 0,35, етилацетат-0,1; спирт пропиловий-0,3; спирт ізопропиловий-0,6; спирт бутиловий-0,1 спирт ізобутиловий-0,1; спирт метиловий-0,5. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см2.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- щорічних випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Труби поліетиленові для подачі горючих газів згідно ДСТУ Б.В.2.7.-73-98, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного

законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 11.04.2018 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вітчизняна продукція.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)


Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 3833 від 10.04.2013р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник експертної комісії

 О.Г.Гаврильченко